

证书编号: 10019P106042R1M

国家认监委批准号: CNCA-R-2003-086



# 中国制冷空调行业 CRAA 产品认证证书

中国制冷空调设备产业联盟  
中国制冷空调工业协会 联合确认  
全国冷冻空调设备标准化技术委员会

申请方: 优力(珠海)电器制造有限公司  
广东省珠海市金湾区联港工业区创业西路五号厂房一、厂房二

商 标: 施耐德电气

制造商: 优力(珠海)电器制造有限公司  
广东省珠海市金湾区联港工业区创业西路5号厂房一、厂房二

生产厂: 优力(珠海)电器制造有限公司  
广东省珠海市金湾区联港工业区创业西路五号厂房一、厂房二

认证模式: 初次工厂检查 + 产品抽样检测 + 获证后监督

认证产品: 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机(冷水式)

产品标准: GB/T 19413-2010

规格型号: 见证书编号相同的 CRAA 产品认证证书副证

检测机构: 合肥通用机电产品检测院有限公司 (GMPI)

上述产品符合《CRAA 产品认证实施规则》的要求, 该生产厂具备认证规则要求的生产和检验能力。特颁发此证书并准许使用 CRAA 认证标志。

对以上产品认证性能参数提出疑义的, 若经联盟专委会确认属实, 将依据联盟规定对企业进行相应处罚; 对于疑义不实的, 将为企业正名; 对于恶意行为的, 将保留诉诸法律的权利。如果生产厂不具备所述能力, 我们愿意承担相关法律责任。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。证书的相关信息可以通过本机构网站和国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:



北京中冷通质量认证中心有限公司

初次发证日期: 2018年06月21日

本次发证日期: 2019年06月25日

有效期至: 2023年05月15日



证书编号：10019P106042R1M

国家认监委批准号：CNCA-R-2003-086



中国制冷空调行业  
**CRAA 产品认证证书**  
副 证

申请方：优力（珠海）电器制造有限公司  
广东省珠海市金湾区联港工业区创业西路五号厂房一、厂房二

认证产品：计算机和数据处理机房用单元式空气调节机（冷水式）

产品标准：GB/T 19413-2010

规格型号：雷纳多系列

型号：TDCV\*\*\*\*、TUCV\*\*\*\*、TDCR\*\*\*\*、TUCR\*\*\*\*

规格：0700、1000、1200、1700、2000、2500、2700、3400、4000、4300；

供冷量范围：24kW-164kW

型号：HDCV

规格：0800、1300、1400、2500、2900、4500、5000；

供冷量范围：42kW-212kW

型号：ACRC

规格：301S、301H、302S、602、602P；

供冷量范围：10kW-70kW

注：此副证与证书编号相同的 CRAA 产品认证证书同时使用时有效。 副证第 1 页，共 1 页

签发：



北京中冷通质量认证中心有限公司

初次发证日期：2018年05月21日

本次发证日期：2019年06月25日

有效期至：2023年05月15日